

OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno

Číslo: 356/2018/VS
ev.č.: 21/2018

V Brusne: 1.8.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec, Liaskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 18.6.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

" Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom území: Brusno, ku ktorým má stavebník iné práva.

Obec Brusno zastúpená starostkou obce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 2 zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a VÚC, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a §63 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti takto

r o z h o d o l :

stavba **" Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba,**

na pozemkoch:

- hlavná trasa plynovodov

KN - C

pare. č. 23, 1646, 138, 148/1, 1677/1, 1654/8, 1658/7, 293/3, 293/2, 1658/1, 341/2, 345/1,1-658/11, 1662/1, 1648

KN-E

pare. č. 1-53, 1-331/1, 1-330/1, 1-329/1, 1-328, 1-327/2, 1-326/1, 1-325/1, 1-324/1, 1-643/1, 1-323, 1-322/1, 1-320, 1-318, 1-316/1, 1-317, 1-319, 1-372/2, 1-363/1, 1374/2, 1-375/2, 1-376/2, 1643/2, 1-326/1, 1323, 1-315, 1294/1,1- 648/5

- ostatné príľahlé parcely

KN - C

pare. č. 29, 335/2, 396/2, 400, 401/3, 403,2, 407/2, 476/2, 476/1, 476/3, 475/1, 471/1, 467/1,

KN-E

pare. č. 1-371/2, 1-310, 1-309/1, 1-308/1

v katastrálnom území: Brusno

sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

1/ Popis stavby

Obnova existujúcich ocelových STL plynovodov a prípojok plynu s prevádzkovým tlakom 100kPa v riešenej lokalite v Brusne na ul. Železničná, Pod Brežinkou, Konopiská, Pod Dubinkou k.ú. Brusno. Existujúce STL plynovody z ocele sú v prevádzke od roku 1977 a vykazujú v súčasnosti častú poruchovosť, z dôvodu korózie rúrového materiálu (rozpad izolácie, mechanické poškodenie, netesnosti na armatúrach), čo priamo súvisí s dobou ich životnosti. Z uvedených dôvodov je technický stav existujúcich ocelových STL plynovodov nevyhovujúci. Predmetom obnovy navrhovanej stavby sú línie plynovodov a prípojok plynu po skrinky DRZ vrátane inštalácie HUP, RTP, plynomerov a nevyhnutného príslušenstva (typizované skrinky, uloženia, objímky, uzávery, skrútkovania, meracie vývody, montážne rozperky a pod.).

Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov :

SO 01 - PLYNOVODY

SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE

SO 02 - PRÍPOJKY PLYNU

Základné údaje o plynovodoch

Médium: zemný plyn naftový

Prevádzkový tlak: 100kPa

Celková dĺžka rekonštruovaných STL plynovodov: 875,8 m

Dĺžka navrhovaných STL prípojok plynu: 276,3 m

Zvislá časť navrhovaných STL príp. plynu 56ks x 1,5m: 84,0 m

Celková dĺžka rekonštruovaných prípojok plynu: 360,3 m

Počet navrhovaných STL prípojok plynu: 56ks

Počet odberateľov na trase: 56ks

Celkový počet NTL domových dopojení: 53ks

Plynovod - materiál:

D160 - PE100RC, SDR 17 - STN EN 1555-2 DI 10 - PE100RC, SDR 17-STN EN 1555-2 D90 - PE100RC, SDR 17 - STN EN 1555-2

Prípojky plynu - materiál:

D25 - PE100RC, SDR 11 - STN EN 1555-2

Vyhotovenie skriniek pre STL prípojky plynu:

HUP + regulátor + plynomer v skrinke DRZ na hranici pozemku + GK s KMOV

Materiál na domové NTL plynovody (dopojenia OPZ): oceľové, resp. PE potrubie podľa jednotlivých dimenzií.

SO 01 - STL PLYNOVODY

Celková dĺžka navrhovaných STL plynovodov je cca 875,8 m. Na obnovu sú určené existujúce oceľové STL plynovody dimenzií DN200. Navrhované STL plynovody sú vedené v asf. ceste III. triedy -III/2430, v miestnych asfaltových komunikáciách, zámkovej dlažbe a v rastlom teréne. Navrhované plynovody budú v celom rozsahu napojené na tlakovú hladinu STL1 (100kPa).

Uvedený stavebný objekt bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP. STL plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktorá je vedená súbežne s pôvodným potrubím, s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.

SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE

V rámci podobjektu SO 01.1 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

PREPOJE rekonštruovaných plynovodov SO 01 na existujúcu STL DS a **ODPOJE** existujúceho STL oceľového plynovodu budú v rámci jednotlivých častí výstavby vykonané nasledovne:

PREPOJE A ODPOJE

PREPOJ A ODPOJ č.1 - UBI, ul. Železničná - prepoj D160/DN200, odpoj DN200

PREPOJ A ODPOJ č.2 - UB3, ul. Železničná - prepoj D90/DN100, odpoj DN100

PREPOJ A ODPOJ č.3 - UB2, ul. ul. Železničná - prepoj D90/DN100, odpoj DN100

PREPOJ č.4a - UB4a, ul. Železničná - prepojenie 1. časti výstavby s 2. časťou výstavby D160/D160

PREPOJ č.4 - UB 4 - ul. Železničná - prepoj D63/DN80

PREPOJ č.5 - UB6, ul. Konopiská - prepoj D90/DN150

PREPOJ č.6 - UB7, ul. Pod Brezinkou - prepoj D90/DN100

PREPOJ č.7 - UB8, ul. Pod Brezinkou - prepoj D110/DN200

SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU

Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou alebo bezvýkopovou metódou až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ (zostava HUP + RTP + meranie + GK s KMOV).

V rámci obnovy prípojok plynu požadujeme oceľové potrubie nahradiť potrubím z materiálu PE100RC SDR 11. Rúry z PE100RC sa ukladajú do výkopu v zmysle TPP 702 01.

Predmetom rekonštrukcie bude aj NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený) a nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu.

2/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebného úradu.

3/ Pri stavbe budú dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na

ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4/ Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy podľa vyjadrenia účastníkov konania.

5/ Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník povinný požiadať dotknutých správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení a zariadení a dodržať ich ochranné pásma, STN v súbehu a križovaní.

6/ Stavba bude ukončená najneskôr do: 31.12.2019

7/ Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky, dodávateľ zabezpečí SPP-distribúcia , a.s., Bratislava po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

8/ Stavebný dozor bude vykonávať: zaistí dodávateľ stavby.

9/ Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona.

10/ Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11/ Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12/ Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške peukázaných nákladov.

13/ Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.

14/ Stavebník pri výstavbe je povinný riadiť sa pokynmi stavebného dozora a viesť na stavbe stavebný denník. Za akékoľvek zmeny v projekte bez súhlasu stavebného úradu budú vyhovené sankcie podľa stavebného zákona.

15/ So stavbou možno započítať až po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom. Stavebné povolenie stráca platnosť stavebného zákona.

16/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, chodník a pod./možno len so súhlasom obce.

17/ Po ukončení prác všetky použité pozemky upraviť do pôvodného stavu.

18/ K stavbe sa vyjadrili účastníci konania a dotknuté orgány. Podmienky ich vyjadrení je investor stavby povinný dodržať.

Dodržať podmienky vyjadrení a záväzných stanovísk:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava stanovisko číslo S04911-2018-IKŽ-2 zo dňa 19.3.2018

Listom doručeným dňa 14.3.2018 Ste na Ministerstvo zdravotníctva SR- Inšpektorát kúpeľov a žriediel zaslali žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii na stavbu „*Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547*“ v k. ú. Brusno. K žiadosti ste priložili projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu 02/2018.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona Č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) Vám k stavebnému konaniu predkladá nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba sa nachádza na kúpeľnom území kúpeľného miesta Brusno a v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Brusné. K realizácii stavby „*Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547*“ v k. ú. Brusno v katastrálnom území Brusno nemáme námietky za týchto podmienok:

1. Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
2. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
3. Rešpektovať skutočnosť, že stavba bude realizovaná na kúpeľnom území kúpeľného miesta a v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Brusné, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28, § 35, § 40 a § 50 ods. 17 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 17/2000 Z. z. V tejto súvislosti je potrebné, aby pri realizácii terénnych úprav boli použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.
4. Stavebné práce je potrebné realizovať s ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu kúpeľných pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia na kúpeľnom území tak, aby liečebný režim pacientov nebol rušený alebo len v minimálnej miere; zároveň budú prijaté príslušné opatrenia na minimalizovanie prípadnej prašnosti.
5. Odpad, ktorý bude vznikať pri realizácii stavby bude likvidovaný v súlade s príslušnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
6. Všetky práce budú vykonané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.
7. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady a atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov príslušnému správnomu orgánu.
8. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu; v prípade zásadných zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii žiadame predložiť doplnenú projektovú dokumentáciu (projekt skutočného vyhotovenia stavby).
9. V prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu ešte ďalších prác alebo niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, s priložením príslušnej dokumentácie.

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov a ochrany kúpeľného režimu a kúpeľného prostredia na kúpeľnom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z..

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava stanovisko číslo S08594-2018-IKŽ-2 zo dňa 28.6.2018

Listom č. 356/2018/VS doručeným dňa 27.6.2018 ste zaslali na Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Rekonštrukcia plynovodov -Pod Brezinkou, ÚO 02547 na pozemkoch : - hlavná trasa plynovodov KN-C pare. č. 23, 1646, 138, 148/1, 1677/1, 1654/8, 1685/7, 293/3, 293/2, 1658/1, 341/2, 345/1, 1-658/11, 1662/1, 1648; KN-E pare. č. 1-53, 1-331/1, 1-330/1, 1-329/1, 1-328, 1-327/2, 1-326/1, 1-325/1, 1-324/1, 1-643/1, 1-323, 1-322/1, 1-320, 1-318, 1-316/1, 1-317, 1-319, 1-372/2, 1-363/1, 1374/2, 1-375/2, 1-376/2, 1643/2, 1-326/1, 1323, 1-315, 1294/1, 1-648/5; ostatné príľahlé parcely KN-C pare. č. 29, 335/2, 396/2, 400, 401/3, 403,2, 407/2, 476/2, 476/1, 476/1, 476/3, 475/1, 471/1, 467/1; KN-E pare. č. 1-371/2, 1-310, 1-309/1, 1-308/1 v k. ú. Brusno.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel Vám v predmetnej veci oznamuje nasledovné.

Rekonštrukcia plynovodov sa navrhuje v ochrannom pásme II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Brusné (vyhláška MZ SR č. 17/2000 Z. z.); ochranné pásmo II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov sa podľa § 50 ods. 12 zákona č. 538/2005 Z. z. považuje za ochranné pásma II. stupňa určené podľa tohto zákona.. V ochrannom pásme II. stupňa je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri samotnej realizácii stavby je potrebné rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v Brusné a preto je k tomu potrebné navrhovať a použiť primerané riešenia, postupy a materiály.

Zároveň dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., v prípade zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov, pri vykonávaní zemných prác.

Zároveň sa ospravedľujeme za neúčast' na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 11.7.2018, z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica ASMdpS-1-317/2018 zo dňa 2.2018

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov

súhlasí

s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie -- bez pripomienok.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

**KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
KPUBB-2017/18513-2/63833/RUS zo dňa 25.08.2017**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

určuje zámer

investora SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava realizovať líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Pod Brezinkou UO 02547“ v k. ú. Brusno, okres Banská Bystrica, nenachádzajúcu sa v pamiatkovom území za **prípustný**.

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno záväzné stanovisko číslo 262/2018/ DOPR zo dňa 9.05.2018

Dňa 18.4.2018 bola doručená obci Brusno žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547“, ktorú zaslal SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen.

Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele na ul. Železničná, ul. Kúpeľná, ul. Pod Dubinkou, ul. Pod Brezinkou a ul. Konopiská, ktoré budú obnovené na plynovody z PE100RC a 52 domových prípojok. Stavba je rozdelená na objekty SO 01 - Plynovody, SO 02 - Prípojky plynu a SO 01.1 - Prepoje a odpoje. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu sú vedené prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v komunikáciách, chodníkoch zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. V úseku UB4-UB5 bude nová trasa vedená na parcelách KN-C č. 293/3 a 193/2 v rastlom teréne a chodníku s cieľom, vyhnúť sa devastácnym zásahom do nových spevnených plôch miestnych komunikácií a dláždených rigolov.

Po dôkladnom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácii (Á. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, C. Situácia širších vzťahov, D. Priemet stavby do katastrálnej mapy, Vzorové rezy výkopom), Obec Brusno ako cestný správny orgán vo veciach miestnych komunikácií v zmysle ustanovení § 3 ods.2, § 8 a § 1 ods.3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

s ú h l a s í

s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547“ za nasledovných podmienok.

Podmienky súhlasu:

1. Pred realizáciou prác je nutné požiadať o rozkopávkové povolenie pre cestu III. triedy a pre miestne

komunikácie. Po skončení montáže plynovodu sa vykoná oprava rozrušených chodníkov, miestnych komunikácií a spevnených plôch do pôvodného stavu, v zmysle rozkopávkového povolenia, ktoré vydá miestne príslušný CSO.

2. Počas výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy. Pre zabezpečenie plynulosti dopravy počas výstavby je nutné použiť dočasné dopravné značenie podľa vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktoré sú v súlade s § 5 a § 8 vyhlášky. Pre zabezpečenie dopravného značenia sa použijú prenosné, zvislé dopravné značky s reflexnou povrchovou úpravou osadené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch.
3. Všeobecné zásady pre riadenie dopravy počas výstavby:
4. Osoby vykonávajúce činnosť súvisiacu s navrhovanou stavbou musia mať oprávnenie vyplývajúce z osobitných predpisov a musia mať počas vykonávania prác na sebe odev oranžovej farby v zmysle § 4 vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z.
5. Pri neprehľadnej situácii v prípade nutnosti otáčania nákladných vozidiel, pri vykladaní materiálu a pod., na riadenie cestnej premávky bude potrebné zabezpečiť dve osoby na začiatku a na konci obmedzeného úseku.
6. Pri zníženej viditeľnosti a v nočných hodinách musia byť pracovné prekážky na ceste osvetlené prerušovaným oranžovým svetlom.
7. Montážne jamy je potrebné, po dobu výstavby ohradiť výstražným bezpečným zábradlím výšky 1,1 m a opatriť výstražnou červeno-bielou pruhovanou fóliou.
8. Pozdĺžne výkopy je potrebné, po dobu výstavby zabezpečiť v pozdĺžnom smere výstražným bezpečným zábradlím výšky 1,1 m v kombinácii s vodiacími doskami Z4 pre nasmerovanie dopravy.
9. Vstupy do objektov a rodinných domov musia byť vybavené provizórnym premostením so zábradlím.

V prípade vzniku mimoriadnej situácie je potrebné zabezpečiť prejazdnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OCDPK-2018/006553 zo dňa 04.01.2018

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. i písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy k doručenej žiadosti o vyjadrenie uvádza:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzoval predloženú projektovú dokumentáciu pre investičný zámer stavebných objektov „SO 01 -Plynovody" , „SO 02 - Prípojky plynu" a „SO 03 - Prepoje a odpoje" stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547", vypracovaný v mesiaci november 2017, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Kulich.

Podľa predložených podkladov sa navrhovaná rekonštrukcia týka STL plynovodov a prípojok plynu v obci Brusno na Železničnej ulici, Kúpeľnej, Pod Dubinkou a Pod Brezinkou.

Na Železničnej ulici si výstavba vyžiada zásah do telesa cesty M/2430 bezvýkopovou technológiou.

OU BB, odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre dotknutú cestu III/2430 podmieňuje súhlas s investičným zámerom stavebných objektov „SO 01 - Plynovody", „SO 02 -Prípojky plynu" a „SO 03 - Prepoje a odpoje" stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. Stavebník min. 30 dní pred výstavbou zasahujúcou do telesa cesty III/2430, požiada písomne OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť časť projektu stavby,

ktorý sa týka zásahu do cesty M/2430, vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a správny poplatok v zmysle platnej legislatívy.

2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste M/2430 označiť prenosným dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt prenosného dopravného značenia.

3. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty, stavebník požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty M/2430 v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spoplatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy.

4. Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty M/2430 skladovaný ani dočasne umiestnený stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí cesty M/2430, ako aj znečistenie cesty pri výstavbe je povinný stavebník bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

Stavebné práce nevykonávať počas obdobia zimnej údržby cesty, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roku.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3-2018/010278-002 zo dňa 08.02.2018

Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný stavebný inžinier v mesiaci 01/2018 rieši pre investora SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v k.ú. Brusno rekonštrukciu plynovodu Brusno. Predmetom PD je nevyhovujúci stav s existujúcim stavom plynovodu z ocele, ktorý bude obnovený na plynovody z PE100RC. Obnova sa bude realizovať v obci Brusno ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská, Pod Dubinkou. Trasy obnovených plynovodov a prípojok budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách, respektíve v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Plynovody a prípojky budú obnovené výkopovou a bezvýkopovou technológiou.

Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov: SO 01 STL plynovody - celková dĺžka plynovodov je cca 847,5 m. SO 01.1 prepoje a odpoje. SO 02 STL prípojky plynu - celková dĺžka 359 m. Nový plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron. Nový plynovod bude prepojený UBI na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron. Pri výstavbe sa nepredpokladá nutnosť výrubu krovia a drevín.

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana).

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 odst.1 písm. b) ,c) zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. k vydaniu územného a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné

vyjadrenie:

V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.

Investor dodrží rozsah a technické riešenie stavby v zmysle predloženej PD Stavebník zabezpečí, aby pri realizácii stavebných prác nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do okolitého prírodného prostredia a vodného recipientu.

Po **ukončení** výstavby bude okolie uvedené do pôvodného stavu a bude odstránený zvyšný stavebný materiál a vzniknutý odpad.

Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a **Šetrné** technológie s

cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie

Prebytočnú zeminu rozhrnúť len na ryhu v trase kábla prípadne na určené skládky.

Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo techniky zabezpečiť ich likvidáciu

Trasu plynovodu lokalizovať tak aby boli čo najmenej dotknuté dreviny rastúce mimo lesa a ich koreňové sústavy

Ten kto v zmysle § 6 ods. 4 zasahuje do vodného toku je povinný požiadať o súhlas orgán ochrany prírody a krajiny v sídle kraja

Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2018/009851-002 zo dňa 2.02.2018

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadala dňa 30.01.2018 Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k projektovanej stavbe pre stavebné povolenie. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE100 RC. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný stavebný inžinier v 01/2018.

Obnova sa bude realizovať v k. ú. Brusno - ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Celková dĺžka rekonštruovaných STL plynovodov bude 847,5 m, celková dĺžka rekonštruovaných prípojok plynu bude 359,0 m, celkový počet NTL domových dopojení bude 55 ks.

SO 01 - STL PLYNOVODY - na obnovu sú určené existujúce oceľové STL plynovody dimenzií DN200. Bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP. STL plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktorá je vedená súbežne s pôvodným potrubím, s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.

SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE - prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU - výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou metódou alebo bezvýkopovou metódou - podvrtní, pri križovaní cesty až na hranicu verejnej prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ.

Existujúci plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron a je vedený v okraji asfaltového chodníka. Nový plynovod bude prepojený UBI na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron. Napojenie bude realizované v zemi. v mieste pôvodného uzáveru, ktorý bude vymenený. V rámci stavby sa nenavrhujú nové plynárenské zariadenia, ale bude vykonaná obnova existujúceho plynovodu - trasa navrhovaných plynovodov je vedená v trase pôvodného potrubia.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej dokumentácie

v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie

k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:

- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
- Počas prác dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) -zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- Nakoľko sa práce budú realizovať aj v blízkosti vodného toku Hron - plynovod bude prepojený UBI na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron, je potrebné požiadať o stanovisko správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica.
- Zároveň je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona, pokiaľ sa tieto práce budú uskutočňovať na pobrežných pozemkoch (do 10 m od brehovej čiary), s doložením projektovej dokumentácie na stavbu a kladného stanoviska správcu vodného toku.
- So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- Príslušným stavebným úradom je Obec Brusno.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2018/011832-002 zo dňa 27.02.2018

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva pre žiadateľa SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

súhlas

v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno pre účely vydania stavebného povolenia.

Popis stavby:

Obnova sa bude realizovať v k. ú. Brusno - ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojk plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásach a spevnených plochách v intraviláne obce. Celková dĺžka rekonštruovaných STL plynovodov bude 847,5 m, celková dĺžka rekonštruovaných prípojk plynu bude 359,0 m, celkový počet NTL domových dopojení bude 55 ks.

SO 01 - STL PLYNOVODY - na obnovu sú určené existujúce oceľové STL plynovody dimenzií DN200. Bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP. STL

plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktorá je vedená súbežne s pôvodným potrubím, s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.

SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE - prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01

S existujúcou STL DS, ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU - výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou metódou alebo bezvýkopovou metódou - - podvrtní, pri križovaní cesty až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ.

Existujúci plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron a je vedený v okraji asfaltového chodníka. Nový plynovod bude prepojený UB1 na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron. Napojenie bude realizované v zemi, v mieste pôvodného uzáveru, ktorý bude vymenený. V rámci stavby sa nenavrhujú nové plynárenské zariadenia, ale bude vykonaná obnova existujúceho plynovodu - trasa navrhovaných plynovodov je vedená v trase pôvodného potrubia.

V súlade s § 27 od s. 1 písm, a) vodného zákona na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno -- Pod Brezinkou, UO 02547" sa určujú nasledovné podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný stavebný inžinier v 02/2.018.
2. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
3. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave.
4. V prípade zásahu do pobrežných pozemkov je ich potrebné uviesť do pôvodného stavu.

5. V plnom znení dodržať podmienky vo vyjadrení S V P š.p., OZ Banská Bystrica pod značkou CS SVP OZ BB 1/20)8/57 CZ 1888/2018-39210 zo dňa 08.02.2018, pričom upozorňujeme na:

- Upozorňujeme, že ak by počas výstavby alebo prevádzkovania plynovodu došlo k vzniku škôd na majetku investora, resp. zhotoviteľa stavby z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, s.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu. ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. zaliatím územia vybrežením vody z vodného toku Hron, resp. zaliatím územia vnútornými vodami. Prípadné škody vzniknuté na predmetnej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jej majiteľ, resp. Zhotoviteľ.

- Z pohľadu zabezpečenia správy a údržby vodohospodársky významného vodného toku Hron je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, resp. päty vzdušnej strany ochrannej hrádze - v tomto pásme je potrebné zabezpečiť mechanickú ochranu plynovodného potrubia jeho uložením do chráničky dimenzovanej na zaťaženie do hmotnosti 25,0 t, resp. zabezpečiť ochranu potrubia jeho zvýšeným krytím tak, aby mohol správca toku v rámci pobrežných pozemkov používať ťažkú mechanizáciu bez výraznejších obmedzení.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku. Všetky výstavbou narušené pobrežné pozemky žiadame po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.

- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebolo

ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel pričom mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku toku. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nie je prípustné používať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.

- Ako správca rieky Hron si vyhradzuje právo kontroly staveniska a začatie a ukončenie stavby žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p.. OZ Banská Bystrica -Správy povodia horného Hrona Zvolen, prevádzkové stredisko Brezno (Tng. Juraj Schón).

6. Pri každej zmene stavby požiadať o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej správy a správcu vodného toku SVP š.p., OZ Banská Bystrica.

7. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na ropno nepriepustne upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z.

8. Dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

9. So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. J písm. a) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3-2018/010515-002 zo dňa 19.02.2018

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 02.02.2018 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, OU 02547" na ul. Pod Brezinkou, ul. Konopiská a ul. Pod Dubínkou, v obci Brusno. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Stanislavom Kulichom, 01/2018. Podľa projektovej dokumentácie bude existujúce STL plynovody a prípojky plynu obnovené výkopovou a bezvýkopovou technológiou. Po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúce STL plynovody DS. Obnova bude riešená pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom a bezvýkopovým spôsobom, s ponechaním odpojeného existujúceho potrubia plynovodov a prípojok v zemi.

Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie „ostatný" skupiny 15 a 17 (č. 15 01 06 - 0,025t; 17 01 07 - 2,5t; 17 02 03 - 0,05t; 17 03 02 -322t; 17 04 05-2t; 17 05 04 - 610t).

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré

stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);

- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Bmsno o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch;
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica číslo OU-BB-OKR1-2018/010107-002 zo dňa 07.02.2018

„Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)“ - záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Banská Bystrica vydáva **záväzné stanovisko¹⁾**

k projektu stavby **„Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)“** z hľadiska civilnej ochrany.

Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547

Miesto stavby: okr. Banská Bystrica, Brusno - ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská,

Pod Dubinkou, k. ú. Brusno

Investor: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Po posúdení predloženého projektu stavby **„Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO**

02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)" Okresný úrad Banská Bystrica dospel k záveru, že ide o líniovú stavbu. Predmetom stavby je obnova existujúcich oceľových STL plynovodov v celkovej dĺžke 847,5 m a prípojok plynu v celkovej dĺžke 359,0 m na plynovody z PE100 RC v lokalite Brusno na ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Realizáciou rekonštrukcie navrhovanej stavby budú zabezpečené požadované dodávky zemného plynu odberateľom a zvýši sa prevádzková spoľahlivosť celej plynovej siete. Po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúci STL 1 plynovod DS. Na líniovú stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany.

Okresný úrad Banská Bystrica s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)"

súhlasí bez pripomienok.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica číslo ORHZ-BB1-138-001/201 zo dňa 02.02.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **s ú h l a s í** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. Správy majetku a cestnej infraštruktúry, Ná. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica vyjadrenie číslo 05006/2018/ODDSMCI-6, 10786/2018 zo dňa 14.3.2018

Dňa 6.2.2018 bola Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie pre stavebné povolenie k rekonštrukcii plynovodov Brusno - Pod Brezinkou.

Podľa projektovej dokumentácie pôjde trasa plynovodu v súbehu s cestou **HI/2430** a bude ju 3x križovať. Z hľadiska cestnej infraštruktúry Vám vydávame nasledovné stanovisko:

Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska ciest III. triedy ako účastník konania o vydanie stavebného povolenia **súhlasí** a požaduje v celom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré stanovil náš správca, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom **BBRSC/00649/2018 a BBRSC/01220/2018** zo dňa 12.3.2018.

BBSK ako vlastníč dotknutej cesty MI/2430, si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. ODBORNE STANOVISKO č. 3739/2/2018

k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní

skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške pred uvedením do prevádzky plynovodov vyhotovených z nekovového materiálu.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Banská Bystrica o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 číslo: 24481/2018/O230-2 zo dňa 28.05.2018

Odbor expertízy GR ŽSR (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005 a č. 513/2009 Z. z., na základe žiadosti stavebníka SPP - distribúcia a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava vydáva súhrnné stanovisko pre stavbu vedenú v ochrannom pásme dráhy (OPD) a v obvode dráhy (OD). Časť stavby bude križovať v žkm 42,148 v existujúcom križovaní železničnej trate Zvolen - Podbrezová. Predložená projektová dokumentácia (PD) stavby rieši rekonštrukciu - obnovu existujúcich plynovodov a prípojok v k.ú. Brusno. V mieste križovania trate sa plánuje použiť jestvujúca chránička DN300, do ktorej sa vsunie chránička D225 o dĺžky 19,8m. Krytie chráničky križujúce trať, je 2 m pod hornou hranou podvalu a vzdialenosť montážnych jám je 6,1 m a 5,6m od päty železničného násypu.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k vydaniu súhlasu na realizáciu stavby v OPD a súhlasíme za týchto podmienok:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach zložiek ŽSR (Oblasťná správa majetku Zvolen, Oblastné riaditeľstvo Zvolen a jeho sekcií, v prílohe). Stavebník žiadnou časťou stavby, alebo svojou činnosťou nesmie zasahovať do podzemných vedení zab. zar. ŽSR, ako aj ochranného pásma vedení a bude v plnej miere rešpektovať vyjadrenie (č. 86/2018 S OZT) sekcie OZT (oznamovacia a zabezpečovacia techniky).

- stavebník zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.) a Z9. Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v OPD a OD v podmienkach ŽSR.

1. Stavebník minimálne dva týždne pred začiatkom realizácie prác v mieste križovania železničnej trate požiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na oblastnom riaditeľstve (OR), sekcii ŽTS, ul. Štefánikova 2., 960 02 Zvolen (telefonicky na SMSÚ Banská Bystrica: Ing. Kováčik - vedúci SMSÚ t.č. 048 229 6530)

2. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.

3. Skládka stavebného materiálu, resp. odpad, v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR.

4. Užívateľ stavby a ani stavebník nemajú nárok na úpravy zo strany ŽSR v prípade akýchkoľvek negatívnych vplyvov dráhy na stavbu.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA OBLASTNÁ SPRÁVA MAJETKU ZVOLEN M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

K Vašej žiadosti č 136/2018 SŽTS/17 zo dňa 21.02. 2018 o vyjadrenie sa k stavbe: „**Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Pod Brezinkou, UO02547**“, Oblastná správa majetku Zvolen /ďalej len OSM Zvolen/ na základe predložených dokladov Vám zasiela k inžinierskym sieťam vo svojej správe /vodovod

, plyn a kanalizácia/ , iným stavbám /žumpy, studne/ nasledovné stanovisko :

- V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne siete /voda, plyn, kanalizácia / a iné stavby /studne , žumpy / v správe v OSM Zvolen.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR k sieťam a majetku v ich správe .

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen číslo 91-2/2018 SEEORZV zo dňa 08.03.2018

SEE OR Zvolen podľa uvedenej požiadavky a podľa priložených podkladov dáva vyjadrenie k stavbe : Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Pod Brezinkou, UO 02547, pre žiadateľa SPP Distribúcia, Bratislava a za účelom vybavenia stavebného povolenia k obnove plynovodov a prípojok plynu - nasledovne :

1. Trasa STL plynovodu križuje dráhy na trati Banská Bystrica - Červená Skala, pred žel. zast. Brusno, pričom chránička plynovodu bude umiestnená v hĺbke 2 metre pod koľajou a montážne jamy podtunelovania budú mimo obvodu dráhy. Naše záujmy nebudú dotknuté.

2. Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe majetku SEE OR Zvolen. Vonkajšie osvetlenie , ako aj napájanie prístroja sú dostatočne vzdialené.

K realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a v križovaní s dráhou v žkm 42,148 nemáme námietok.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, M.R Štefánika 295/2, 960 02 ZVOLEN číslo 86/2018 SOZT zo dňa 1.3.2018

V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú technické zariadenia pre dopravnú cestu v našej správe.

Pri jej realizácii dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami zab.zar. ŽSR (vid' inf. zakv priloženej JŽM z P D), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z.(§ 3,4,5 a 6. Príloha č. 12a bod g).

Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe objednávky požiadajte ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2 , 960 02 Zvolen, kont. :, 0903 640693,0902 950493 e-mail: [kuká.jozef\(a\)zsr.sk](mailto:kuká.jozef(a)zsr.sk), [medved.peter\(ajzsr.sk\)](mailto:medved.peter(ajzsr.sk)). Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.

Počas realizácie prác pri križovaní žel. trate v žkm 42,148 v obvode PZZ v žkm 42,139 (SPI 166 Brusno požadujeme zabezpečiť dozor SMSÚ OZTŽT Banská Bystrica, tel. kontakt: 0903569644.

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen číslo 136/2018-SŽTS zo dňa 23.04.2018

Na základe Vašej žiadosti dáva Oblastné riaditeľstvo Zvolen nasledovné spoločné stanovisko k uvedenej stavbe:

Dokumentácia rieši rekonštrukciu - obnovu existujúcich plynovodov a prípojok v Brusné. Trasa plynového potrubia prechádza v ochrannom pásme dráhy, pričom v žkm 42,148 je existujúce križovanie železničnej trate Zvolen - Podbrezová. V mieste križovania trate bude využitá jestvujúca chránička DN300, do ktorej bude zasunutá chránička D225, dĺžky 19,8 m. Krytie chráničky je 2 m pod hornou hranou podvalu, vzdialenosť montážnych jám bude 6,1 m, resp.5,6 m od päty železničného násypu.

Stavba môže byť realizovaná za nasledovných podmienok:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí - ŽSR OR Zvolen. V blízkosti stavby **sa nachádzajú inžinierske siete v správe Sekcie OZT. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.**
3. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
4. Stavebník **minimálne dva týždne pred začiatkom realizácie prác v mieste križovania železničnej trate požiada o odborný technický dozor** formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (*telefonicky na SMSÚ Banská Bystrica: Ing. Kováčik -vedúci SMSÚtf.048 229 6530*).
5. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť **Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR**. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR **Z 9** Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu **Z 2** Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).
6. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica číslo vyjadrenia CS SVPOZBB 1/2018/57 CZ
1888/2018-39210 zo dňa 08.02.2018**

Dňa 06.02.2018 bola na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547“, ktorú pre jej investora SPP-distribúcia, a.s. Bratislava pod zák.č. SD/16400-RE-INTV v januári 2018 vypracoval zodpovedný projektant Ing. Stanislav Kullch (autorizovaný stavebný inžinier, č. 2242*A*2-3).

Navrhovaná rekonštrukcia súvisí s nevyhovujúcim stavom pôvodných plynovodov v obci Brusno vyhotovených z ocele, ktoré budú vymenené na plynovody PE100RC v celkovej dĺžke cca 850 m. Obnova sa má realizovať na uliciach Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme týchto plynovodov. Pôvodné potrubia sa pritom ponechajú v zemi.

Po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie stavby zaujíma Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

Začiatok výmeny potrubí sa nachádza na Železničnej ulici na pravej strane obojstranne ohrádzovaného vodohospodársky významného vodného toku Hron, ktorý je v správe nášho štátneho podniku. Nový plynovod má byť napojený na jestvujúce potrubie nadzemné križujúce Hron na výtokovej strane mostíka pre peších (r.km cca 198,345). Prepojenie na pôvodné potrubie „Prepoj aodpoj č. 1“ D160/DN200 má byť zrealizované v zemi na ľavej strane toku v mieste asfaltového chodníka pred mostom, kde sa nachádza pôvodný uzáver, ktorý bude vymenený.

S realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547“ je z pohľadu **záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:**

- Upozorňujeme, že ak by počas výstavby alebo prevádzkovania plynovodu došlo k vzniku škôd na majetku investora, resp. zhotoviteľa stavby z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného

toku, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z vodného toku Hron, resp. zaliatím územia vnútornými vodami. Prípadné škody vzniknuté na predmetnej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jej majiteľ, resp. zhotoviteľ.

Z pohľadu zabezpečenia správy a údržby vodohospodársky významného vodného toku Hron je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, resp. päty vzdušnej strany ochrannej hrádze - v tomto pásme je potrebné zabezpečiť mechanickú ochranu plynovodného potrubia jeho uložením do chráničky dimenzovanej na zaťaženie do hmotnosti 25,01, resp. zabezpečiť ochranu potrubia jeho zvýšeným krytím tak, aby mohol správca toku v rámci pobrežných pozemkov používať ťažkú mechanizáciu bez výraznejších obmedzení.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku. Všetky výstavbou narušené pobrežné pozemky žiadame po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel, pričom mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku toku. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nie je prípustné používať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.

Ako správca rieky Hron si vyhradzuje právo kontroly staveniska a začatie a ukončenie stavby žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p. 02 B. Bystrica - Správy povodia horného Hrona Zvolen, prevádzkové stredisko Brezno (Ing. Juraj Schôn, mobil: 0903 601 835).

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica vyjadrenie číslo BBRSC/00649/2018, BBRSC/1220/2018 zo dňa 12.3.2018

Dňa 06.02.2018 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodu Brusno - Pod Brezinkou“, UO 02547-v dotyku s cestou m/2430 v intraviláne obce Brusno, k.ú. Brusno - pre DSP a DRS.

Jedná sa o rekonštrukciu plynovodu z materiálu oceľ na PE 100 RC na ul. Železničná, Kúpeľná, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, ku ktorej sme sa vyjadrovali v rámci investičného zamení vo vyjadrení č. BBRSC/05689/2017-BB zo dňa 18.12.2017. Objektová skladba rieši SO: SO 01 STL Plynovody, SO 01.1 Prepoje a odpoje, SO 02 STL prípojky plynu

Podľa predloženej dokumentácie trasa plynovodu 3x križuje cestu 111/2430:

SO 01 1x-ckm 0,758 - ul. Železničná vetva „A“ dom č.l 16

SO 02 2x-ckm 0795-0,810 - prípojky plynu P6 a P7

-ckm 0,863 -ul. Železničná a Pod Brezinkou -v križovaní miestnej komunikácie ul. Pod Brezinkou s 111/2430 - súbeh s III/2430.

Pozemky pod cestou nie sú vo vlastníctve BBSK.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko:

- Práce v styku s pozemnými komunikáciami II. a III. triedy je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici.
- Realizácia prác v telese ciest II. a ITL triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OU OCDPK).
- Požiadat' o stanovisko OR PZ - ODI v Banskej Bystrici.
- Realizáciou stavby, pri pretlaku, nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa cesty 111/2430, križovania cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným pretlakom)
- V mieste kríženia MK s cestou III/2430 nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa cesty III/2430 a rozkopávku realizovať v rámci MK.

Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC, a.s., Banská Bystrica s realizáciou stavby podľa predloženej vypracovanej SPP-distribúcia, a.s, Útvar investícií stred Projekcia stred pracovisko Zvolen z 02 2018 súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. V intraviláne obce trasu vedenia pri križovaní cesty viesť min. pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov (vnútorný okraj štartovacej/cieľovej jamy)
2. Križovanie cesty bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) viesť kolmo na os vozovky; popod cestou viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť mimo cestný pozemok.
3. V úsekoch, kde je trasu vedenia, z nevyhnutných priestorových dôvodov, nutné viesť v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \min. 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).
4. Ak je trasa vedenia umiestnená v miestach existujúcich priepustov vedenie viesť vo vzdialenosti min. 2,0 m od priepustu.
5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu, poškodeniu cestného telesa ciest 111/2430 - spevnenej časti vozovky včítane spevnenej a nespevnenej krajnice, porušenia funkčnosti odvodňovacieho systému, poškodeniu dopravných značiek a dopravných a iných zariadení slúžiacich pre zabezpečenie cestnej premávky.
6. V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
7. Pri rozkopávke v súbehu/dotyku s cestou IN/2430, asfaltové vrstvy v trase výkopu zapíliť, styk novej a pôvodnej asfaltovej vrstvy vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou.
8. Napojenie novej časti vozovky s pôvodnou vozovkou musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať úroveň pôvodnej vozovky, v prípade poškodenia cestných obrubníkov, vykonať ich obnovu do pôvodného stavu

Požiadavky na kvalitu prác

- po vytýčení trasy v teréne, v prípade zmeny oproti predloženej dokumentácii-pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s.

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia, ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť BBRSC. a.s. najneskôr v deň zápisničného odovzdávania - prevzatia dotknutých úsekov cesty.

Všeobecné podmienky

- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a prípadné znečistenie ihneď odstraňovať,
- 10. mechanizmy nesmú pri prácach neopodstatnene stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie prác v dotyku s cestou, písomne nahlásiť min. 5 pracovných dní vopred, zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Banská Bystrica, p. Bercík 0905 421 496 alebo technickému pracovníkovi Ing. Červenková, mobil 0918 543 726, mail podatelna@bbrsc.sk),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a **zápisnične preberacím protokolom** odovzdať do 3 pracovných dní technickému zástupcovi BBRSC, a.s. oblasť Banská Bystrica, Ing. Červenková, mobil 0918 543 726,
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené,
- na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty požadujeme **záručnú dobu 36 mesiacov** odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, určeným OÚ OCDPK v Banskej Bystrici, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Banskej Bystrici
- v prípade obmedzenia premávky, ktorá bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty stavebník požiada OÚ OCDPK v Banskej Bystrici o vydanie povolenia na uzávierku cesty
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a povolenia iných dotknutých účastníkov konania, vlastníkov, správcov, organizácií a orgánov štátnej správy.

BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica vyjadrenie č. 5307/2018/ZC1383-463 zo dňa 29.5.2018

Predložená projektová dokumentácia rieši stavebný zámer:.. Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" v k.ú. Brusno.

Investor stavby: **SPP-distribúcia, a.s. Bratislava**

Popis v zmysle predloženej technickej správy- spracovateľ: Inq. Stanislav Kulich:

Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich STL plynovodov DS v záujmovom území. Exisujúce STL plynovody a prípojky plynu budú obnovené výkopovou a bezvýkopovou technológiou.

V súvislosti s obnovou plynovodov bude nutné vykonať obnovu existujúcich prípojok plynu. Zároveň bude potrebné vykonať osadenie nových regulačných skriniek DRŽ.

Obnova plynovodov a prípojok plynu bude riešená vťahovaním do pôvodných oceľových potrubí, podvrtní a pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom, ponechaním odpojeného existujúceho potrubia plynovodov v zemi.

Členenie stavby:

SO 01 STL plynovody

SO 02 STL prípojky

Celková dĺžka navrhovaných STL plynovodov je 875,38 m.

Celková dĺžka rekonštruovaných STL prípojok plynu je 360,3 m v počte 56 kusov.

Celkový počet NTL domových dopojení v počte 53 kusov.

Pri realizácii navrhovaných líniových objektov bude potrebné zabezpečiť: -pracovný pruh šírky do 6 m u plynovodov -montážne jamy o pôdorysnej ploche 2 -10 m

K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:

- záujmovom území je situovaný verejný vodovod v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta.5, Banská Bystrica (informatívne vyznačenie v priloženej situácii).

obci Brusno sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.):

- Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. 1. Kmáč, č. t. 0907 805 798.
- **Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z.:**
- **min. 1,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **do priemeru 500 mm vrátane**
- **min. 2,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **nad priemer 500 mm**

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- **min. 2,0 m** od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- **min. 0,75 m** od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
 - b) vysádzať trvalé porasty
 - c) umiestňovať skládky
 - d) vykonávať terénne úpravy
- **Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.**
 - **Pri križovaní podzemných vedení** v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať

ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí p. I.Krnáč).

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

- Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

Zmluvné podmienky:

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 (objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti).

V stavebnom konaní požadujeme predložiť :

1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica č. 5307/2018/ZC1383-463 zo dňa 29.05.2018 k stavebnému zámeru.

Do podmienok územného konania a stavebného povolenia požadujeme uviesť nasledovné:

- V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavebného zámeru dôjde k poškodeniu zariadení vodovodného potrubia vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni prevádzkovateľ/**vlastník** stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu.
- V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma vodovodného potrubia a prevádzkou vodovodného potrubia dôjde k poškodeniu predmetného stavebného zámeru, ktorý bude uložený v ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi vodovodného potrubia uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie navrhovaných stavieb stavebného zámeru v záujmovom území.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť-stavebnému úradu :

1. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

S vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" v k.ú. Brusno **s ú h l a s í m e** za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.

Stredoslovenská Distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina číslo: 4600041207 zo dňa 07.03.2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk .

V predmetnej lokalite sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám zasielame vo formáte PDF ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča

na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby B. Bystrica**.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie číslo: 6611804884 zo dňa 20.02.2018

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný riešiť nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slováck Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slováck Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK Prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
4. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

5. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, Je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

7. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

8. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

9. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

10. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

11. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

12. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

13. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 vyjadrenie číslo TD/PS/275/2018/Ba zo dňa 4.5.2018

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia)

a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409) až STN EN 12007-3:2013-07 (38 6409), resp. TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 935 02, ** STN EN 12327:2013-01 (38 6437), ** TPP 609 01, STN EN 334+A1 (38 6445), ** STN EN 1775 (38 6408), TPP 704 01, TPP 934 01 **,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle

projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Banská Bystrica, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Stavebník (zhotoviteľ) zabezpečí aby nové trasy plynovodov a STL prípojk plynú vedené v ul. Železničná, Pod Brezinkou, Konopiská, Pod Dubinkou v rámci navrhovanej stavby boli v zmysle platných STN a TPP z materiálu PE 100RC - vyhovujúcej kvality v súlade STN EN 1555.1-2.
- Navrhovaný plynovod D160 / D110 / D90 , ďalej STL prípojky plynu D25 požadujeme vybudovať " vťahovaním (relining)" do pôvodných oceľových potrubí, podvrtní a pokládkou potrubia plynovodov a prípojk plynu výkopovým spôsobom s ponechaním odpojeného existujúceho (pôvodného) potrubia plynovodov a prípojk v zemi. Staré plynovodné potrubie bude po odpojení prefúknuté dusíkom a ponechané v zemi.v maximálnej možnej miere vybudovať v súbehu s existujúcimi plynovodmi výkopovým spôsobom v súlade s postupmi v PD. Navrhovanú novú trasu plynovodu požadujeme viesť v súlade s PD a podmienkami ostatných účastníkov v stavebnom konaní. Zrušené úseky plynovodov z mater. KOV bez náhrady požadujeme v súlade s STN 73 6005 vyznačiť v PD, tak aby v budúcnosti bolo jednoznačne preukázané jeho vyradenie z prevádzky. V prípade, že zrušené úseky budú vybraté -požadujeme jeho znehodnotenie v súlade s Zákonom o odpadoch.
- Odpojovacie a prepojovacie práce požadujeme realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a činnosti s tým spojené v súlade s uvedenými podmienkami v časti Technické podmienky.
- Stavebník (zhotoviteľ) zabezpečí dopojenie v počte 53 ks pre každé OPZ v rámci rekonštrukcie častí NTL plynoinštalácií - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu

19/ Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie , ktorú vypracoval SPP – distribúcia , a.s., útvar investícií stred, Projekcia stred- pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zodpovedný projektant Ing. Stanislav Kulich autorizovaný stavebný inžinier 2242* A*2-3 Z 5/2018.

Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zákona.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží doklady podľa § 17 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e:

SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 18.6.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

" Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom území: Brusno.

Na základe žiadosti stavebný úrad Oznámením číslo 356/2018/VS zo dňa 20.6.2018 oznámil všetkým účastníkom konania , ostatným účastníkom verejnou vyhláškou vyvesenou na Úradnej tabuli obce a oficiálnej webovej stránke obce dňa 25.6.2018 a dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne konanie spojené s miesnym zisťovaním na dňa 11.7.2018.

N a ústnom konaní dňa 11.7.2018 zo strany účastníkov konania boli pripomienky k umiestneniu nových DRZ skriniek v oplatení.

Požiadavka, že umiestnenie DRZ bude pred inštaláciou odsúhlasené s každým vlastníkom plynovej prípojky bola zástupcom stavebníka akceptovaná.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a známi účastníci konania. Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR
EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ŽSR, OBLASTNE RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia
elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen ,Ministerstvo zdravotníctva SR,
Inšpektorát prameňov a žriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Ministerstvo obrany SR,Okresný úrad
,odbor starostlivosti o ŽP odd. ŠVS Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica ,Okresný úrad , odbor
starostlivosti o ŽP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad
Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad
Banská Bystrica,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica, OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
krízového riadenia, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica, Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ,Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica, Banskobystrický
samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenský
vodo hospodársky podnik š.p., Technická inšpekcia a.s.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo
zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom
a osobitnými predpismi, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stavebného zákona v znení neskorších predpisov.K dotknutým
pozemkom má stavebník iné práva.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia uvedené.

Stavebník je oslobodený od uhradiť správny poplatok za vydanie stavebného povolenia podľa zákona č.145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 400,- prevodným príkazom na účet Obce Brusno.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku - podania odvolania.

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou podľa §42 ods.2 stavebného zákona a § 18 a 26 zák.č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brusno



Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 3.8. 2018

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

976 62 OBEC BRUSNO
Slovenská republika



Viera Krakovská
starostka obce

Doručí sa:

1/ SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava,

2/ Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

- 3/ Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
- 4/ ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- 5/ ŽSR, OBLASTNE RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- 6/ Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát prameňov a žriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- 7/ Okresný úrad ,odbor starostlivosti o ŽP odd. ŠVS Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
- 8/ Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
- 9/ Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,
- 10/ Okresný úrad Banská Bystrica,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
- 11/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám.L.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,
- 12/ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
- 13/Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica
- 14/ Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 15/ Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 16/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica,
- 17/ Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská
- 18/ Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- 19/ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica